

QUALIDADE DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Ofício MA/CGCA/CLA/GLA-4 Nº 1029 / 2016.

Físico - Químico

	Unidades	Parâmetros	pH	T (°C)	RSS	DBO	RNFT	OG	MBAS	
		Limites	5 - 9	< 40	1	40 mg/L	40 mg/L	30 mg/L	2mg/L	
Setembro	ETE Deodoro	-	6,2	28,0	0,0	9,5	7,5	<5	<0,1	
	ETE Sepetiba	-	6,6	23,5	0,0	9,0	6,5	<5	<0,1	
	ETE Pedra de Guaratiba	-	7,0	27,0	0,3	37,0	50,0	<5	1,4	
	ETE Nova Cidade	-	6,5	23,0	0,0	7,0	9,0	<5	<0,1	
	ETE Vila do Céu	-	7,0	24,5	0,0	6,0	0,8	<5	<0,1	
	ETE Vilar Carioca	-	6,0	25,0	0,0	7,0	10,5	<5	<0,1	
	ETE Catiri	-	7,0	23,5	0,0	6,0	3,0	<5	<0,1	
	ETE Ana Gonzaga	-	6,4	24,5	0,0	4,0	19,6	<5	<0,1	
	ETE Vila Nova Sepetiba	-	6,7	21,5	0,0	5,0	0,8	<5	<0,1	
		Parâmetros	pH	T (°C)	RSS	DBO	RNFT	OG	MBAS	
		Limites	5 - 9	< 40	1	180 mg/L	180 mg/L	30 mg/L	4mg/L	
		ETE Cidade das Crianças	-	6,2	22,0	0,0	4,0	3,0	<5	<0,1
		ETE Coqueiro	-	7,0	27,0	0,4	28,0	23,1	5,0	0,6
		ETE Palmares	-	7,0	23,0	0,0	21,0	5,4	<5	<0,1
		ETE Vila Kennedy	-	7,0	22,8	0,0	34,0	58,8	<5	<0,1
		Parâmetros	pH	T (°C)	RSS	DBO	RNFT	OG	MBAS	
		Limites	5 - 9	< 40	1	60 mg/L	60 mg/L	30 mg/L	2mg/L	
		ETE Areal	-	6,4	26,0	0,0	4,0	15,0	<5	<0,1
		ETE Nova Sepetiba V	-	6,9	25,5	0,0	29,0	25,3	<5	0,7
		Parâmetros	pH	T (°C)	RSS	DBO	RNFT	OG	MBAS	
	Limites	5 - 9	< 40	1	100 mg/L	100 mg/L	30 mg/L	2mg/L		
	ETE João Lopes	-	6,0	29,0	1,8	60,0	41,9	13,0	3,4	
	ETE São Fernando	-	6,0	25,0	0,3	63,0	62,9	<5	2,7	